

**Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών**

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα: Προμηθειών & Δημοσίων Επενδύσεων

Αθήνα: 30/12/16

Αριθμ.Κεντ.Πρωτ : 1617014178/30-12-16

Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΥ:2016019355/30-12-16

Ταχ. Δ/ση : Χρ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα **Προς :** Κάθε Ενδιαφερόμενο
Πληροφορίες : Μ.Τζήλιου
Τηλέφωνο : 2103689106
Fax : 2103689166
e-mail : procurements@uoa.gr

Θέμα: Απάντηση σε ερώτημα διευκρίνισης στο πλαίσιο προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών, με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για τη «Προμήθεια, Επισκευή και Αναγόμωση πυροσβεστήρων για τις ανάγκες των κτηρίων του ΕΚΠΑ». (ΑΔΑ: 7ΑΕΑ46ΨΖ2Ν-ΑΜΕ).

Στο πλαίσιο της εν θέματι πρόσκλησης σας παραθέτουμε το ερώτημα που τέθηκε και την αντίστοιχη απάντηση αυτού:

Παρακαλώ ενημερώστε μας εάν μπορούμε να σας δώσουμε προμήθεια Πυροσβεστήρων Αφρού 1,5% 2lt και 6lt πιστοποιημένο κατα CE & EN 3 όπου έχουνε και μεγαλύτερη κατασβεστική ικανότητα από την ελάχιστη βάσει της Πυροσβεστικής Διάταξης 15/2014 Κεφάλαιο 4 -Άρθρο 4 -Πίνακας Ι

Σας ενημερώνουμε ότι για το υποβληθέν ερώτημα απάντησε η Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών ότι« κατόπιν πρόσφατης έρευνας αγοράς, που διενήργησε η Υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε ότι πυροσβεστήρες αφρού, περιεκτικότητας σε αφρό 6%, είναι διαθέσιμοι στο εμπόριο, με πιστοποίηση CE και EN-3 και για το λόγο αυτό οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού ισχύουν.»

Με εντολή Πρύτανη
Η Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών
*(Υπογραφή)

Σ. Τσίρου